



RESULTATS ACOUSTIQUES CALIN

Extraits du rapport d'essais Cribois - 23/02/2009

Synthèse

Support	Isolant	Parement de finition	Valeur Rw
Panneau OSB 9 mm	Câlin 100 mm	Fermacell 10 mm	- 43 dB
Panneau OSB 9 mm	Laine de bois 50 kg/m ³ 100 mm	Fermacell 10 mm	- 41 dB
Panneau OSB 9 mm	Câlin 100 mm	Plaque de plâtre BA13	- 41 dB
Panneau OSB 9 mm	Laine de bois 50 kg/m ³ 100 mm	Plaque de plâtre BA13	- 40 dB

